

Alternative: Verlegung im Schutzrohr (Mantelrohr, Leerrohr) auf Kundengrundstück

- Dimension des Schutzrohrs für Rohr dn 32 PE: min. dn 75, Kennzeichnung Gas (gelb) oder Verwendung eines Trassenwarnbandes
- Nicht zugelassen sind Kanalgrundrohre (KG)
- Andere Sparten (auch Mikrodukt/LWL) dürfen nicht im selben Schutzrohr verlegt werden.
- Richtungsänderungen sind zu vermeiden (geradlinig)
- Zum Einführen des Gasrohres ins Schutzrohr darf das Schutzrohr ist die Arbeitsgrube am Haus und Muffengrube an der Grundstücksgrenze analog der Zeichnung zu erstellen.
- Für die Überprüfung der Leitung ist es zwingend erforderlich, dass das Schutzrohr eingemessen wird.
- Dazu ist ein Lageplan zu erstellen, welcher an markanten dauerhaften Punkten wie Hausecke oder Grenzstein einzumessen ist. Dieser ist der ausführenden Partnerfirma zu übergeben. Ansonsten ist eine Verlegung nicht möglich.

Eigenleistungen, die Sie als Kunde **nicht termin- und/oder fachgerecht** erbringen können, führt die Partnerfirma oder deren beauftragtes Unternehmen in **Ihrem Namen und auf Ihre Rechnung** aus.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihr Kundencenter.